令和６年９月 簡易水道水質検査結果

令和6年　９月

施　設　名		市街地区配水池		高台地区配水池		瓜幕配水池	下幌内配水池	然別湖畔浄水場		東瓜幕地区配水池	
NO	項　目　名	原水	浄水	原水	浄水	浄水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	88	0	1	0
2	大腸菌	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
4	水銀及びその化合物	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
6	鉛及びその化合物	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
7	ﾋ素及びその化合物	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.006	0.004
8	六価ｸﾛﾑ化合物	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.3	5.3	0.5	0.7	0.3	0.6	＜0.1	＜0.1	0.2	1.2
12	ﾌｯ素及びその化合物	＜0.08	＜0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	＜0.08	＜0.08	0.09	0.09
13	ﾎｳ素及びその化合物	0.1	0.1	0.2	0.1	＜0.1	0.1	0.3	0.3	＜0.1	＜0.1
14	四塩化炭素	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
21	塩素酸		＜0.06		＜0.06	＜0.06	＜0.06		0.07		＜0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸		＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002		＜0.002		＜0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ		＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001		0.007		＜0.001
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸		＜0.003		＜0.003	＜0.003	＜0.003		＜0.003		＜0.003
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ		＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001		0.004		＜0.001
26	臭素酸		＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		＜0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ		＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001		0.017		＜0.001
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸		＜0.003		＜0.003	＜0.003	＜0.003		＜0.003		＜0.003
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001		0.006		＜0.001
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ		＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		＜0.001
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		＜0.008		＜0.008	＜0.008	＜0.008		＜0.008		＜0.008
32	亜鉛及びその化合物	0.033	＜0.005	0.013	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.012
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
34	鉄及びその化合物	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	0.05	＜0.03	＜0.03	＜0.03
35	銅及びその化合物	0.009	0.038	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.006
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	10.1	10.1	7.5	8.2	5.1	7.8	10.8	10.2	5.2	5.7
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
38	塩化物ｲｵﾝ	7.5	7.8	3	3.8	1.5	3.5	9.1	9.3	1.6	2
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	87.1	87.3	24.7	28.5	18.9	27.4	24.3	24.1	17.5	24.4
40	蒸発残留物	174	175	103	108	84	100	77	77	85	92
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC))	0.9	0.3	1	0.5	0.7	0.8	1.4	1.4	0.6	0.5
47	pH値	6.8	6.8	7.4	7.4	7.5	7.4	7.9	7.9	7.8	7.3
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	微藻臭	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.7	＜0.1	＜0.1	＜0.1
＊	嫌気性芽胞菌	0		0				0		0	
＊	残留塩素		0.2		0.3	0.2	0.2		0.2		0.2
＊	クリプトスポリジウム										