

令和6年10月 簡易水道水質検査結果

令和6年 10月

施 設 名		市街地区配水池		高台地区配水池		瓜幕配水池	下幌内配水池	然別湖畔浄水場		東瓜幕地区配水池	
N0	項 目 名	原水	浄水	原水	浄水	浄水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
1	一般細菌	2	0		0	0	0	14	0	2	0
2	大腸菌	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物										
4	水銀及びその化合物										
5	セリウム及びその化合物										
6	鉛及びその化合物										
7	ヒ素及びその化合物										
8	六価クロム化合物										
9	亜硝酸態窒素	0.004	0.004		0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
10	シアン化合物(イオン)及び塩化シアン										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.1	5.3		0.7	0.3	0.6	0.1	0.1	0.2	1.2
12	フッ素及びその化合物										
13	砒素及びその化合物										
14	四塩化炭素										
15	1,4-ジニトロベンゼン										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン										
17	ジクロロメタン										
18	テトラクロロエチレン										
19	トリクロロエチレン										
20	ベンゼン										
21	塩素酸										
22	クロロ酢酸										
23	クロロホルム										
24	ジクロロ酢酸										
25	ジブromクロロメタン										
26	臭素酸										
27	総トリハロメタン										
28	トリクロロ酢酸										
29	ブromジクロロメタン										
30	ブromホルム										
31	ホルムアルデヒド										
32	亜鉛及びその化合物										
33	アルミニウム及びその化合物										
34	鉄及びその化合物	0.03	0.03		0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
35	銅及びその化合物										
36	ナトリウム及びその化合物										
37	マンガン及びその化合物										
38	塩化物イオン	7.6	8.2		3.8	1.7	3.6	9.6	9.7	1.7	2.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)										
40	蒸発残留物										
41	陰イオン界面活性剤										
42	ジエオキシ										
43	2-メチルイソボルネオール										
44	非イオン界面活性剤										
45	フェノール類										
46	有機物(全有機炭素(TOC))	0.2	0.2		0.1	0.1	0.1	1.2	0.6	0.2	0.1
47	pH値	6.8	6.8		7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.2
48	味	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	1	1		1	1	1	1	1	1	1
51	濁度	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1
*	嫌気性芽胞菌							0		0	
*	残留塩素		0.3		0.3	0.2	0.2		0.2		0.2
*	クリプトスポリジウム										