令和８年３月 簡易水道水質検査結果

令和８年　３月

施設名		市街地区配水池		高台地区配水池		瓜幕配水池	下幌内配水池	然別湖畔浄水場		東瓜幕地区配水池	
NO	項目名	原水	浄水	原水	浄水	浄水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
1	一般細菌	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
2	大腸菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物										
4	水銀及びその化合物										
5	ｾﾚﾝ及びその化合物										
6	鉛及びその化合物										
7	ﾋ素及びその化合物										
8	六価ｸﾛﾑ化合物										
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ		＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.9	6.2	0.7	0.8	0.3	0.7	0.1	0.1	＜0.1	1.6
12	ﾌｯ素及びその化合物										
13	ﾎｳ素及びその化合物		0.1		0.1	＜0.1	0.1		0.5		＜0.1
14	四塩化炭素										
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ		＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005		＜0.005		＜0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び										
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ										
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ										
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ										
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ										
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ										
21	塩素酸		＜0.06		＜0.06	＜0.06	＜0.06		＜0.06		＜0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸		＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002		＜0.002		＜0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ		＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		0.002
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸		＜0.003		＜0.003	＜0.003	＜0.003		＜0.003		＜0.003
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ		＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		0.003
26	臭素酸		＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		＜0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ		＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		0.009
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸		0.005		0.006	0.006	0.006		0.008		0.005
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		0.004
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ		＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		＜0.001
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		＜0.008		＜0.008	＜0.008	＜0.008		＜0.008		＜0.008
32	亜鉛及びその化合物										
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物		＜0.02		＜0.02	＜0.02	＜0.02		＜0.02		＜0.02
34	鉄及びその化合物	＜0.03	＜0.03	＜0.03	0.03	0.04	＜0.03	0.04	＜0.03	＜0.03	0.04
35	銅及びその化合物										
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物										
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物										
38	塩化物ｲｵﾝ	7.7	8.7	3.6	3.9	1.7	3.6	12.0	12.5	1.5	2.1
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)										
40	蒸発残留物										
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤										
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ										
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ										
44	非ｲｵﾝ界面活性剤		＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002		＜0.002		＜0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類										
46	有機物(全有機炭素(TOC))	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	0.9	0.8	0.5	0.4
47	pH値	6.7	6.8	7.3	7.3	7.4	7.4	7.1	7.1	7.5	7.1
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.5	＜0.1	＜0.1	＜0.1
＊	嫌気性芽胞菌	0		0				0		0	
＊	残留塩素		0.3		0.3	0.2	0.2		0.2		0.2
＊	クリプトスポリジウム										
＊	有機フッ素化合物										