

## 屋外ホームタンクチェックシート


区分	点検項目	あり	なし
周囲	タンク周辺で灯油臭はありませんか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	タンク下部の地面に油シミ等はありませんか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	近くの排水溝や河川に油は浮いていませんか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	落雪等によって転倒の危険性はありませんか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	タンクの周囲に燃えやすいものはありませんか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
タンク本体	タンク外面・下部・脚部に錆びはありませんか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	油量計や給油口の損傷で雨水等がタンク内に入りませんか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ストレーナーにひびや割れや灯油のにじみはありませんか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ストレーナー内がゴミや錆び等で汚れていませんか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	通気管に目詰まりはありませんか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	タンクの転倒防止措置は十分ですか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
配管	露出している配管に損傷はありませんか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	開閉弁（バルブ）に損傷や灯油のにじみはありませんか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	タンクと配管の接続部に損傷防止措置（※1）をしていますか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	屋内の床下・燃焼機器の周辺から灯油臭はしませんか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	草刈りや除雪作業で配管を損傷させる可能性はありませんか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
その他	灯油の在庫量の減りが早くなっていませんか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	定期配送時の給油量が急に増えていませんか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※1 損傷防止措置：金属可動式管継手若しくは配管にループの作成

### ホームタンク各部名称

- 異常を感じたら灯油配送業者に相談しましょう。
- 漏えいしている場合は、鹿追消防署予防係までご連絡ください。

※わかりやすいように各部を大きく表示しています。



配管などは腐食などの劣化によって、非常に小さな穴が開くことがあります。埋設配管などのように目で確認できない箇所に非常に小さな穴が開いている場合は、臭いもなく漏えい量も少ないことから気づくのが遅れることがあります。

また、冬期間などは暖房やボイラーの灯油消費量が多いことから気づかないことがありますので、定期的に自主点検しましょう。